

Einsatzbericht

Auslösung BMA / Emslandstärke

Laufende Nummer:	2										
Datum des Einsatzes:	26	Januar	2009								
Einsatzort:	Emslandstärke										
Ursache der Alarmierung:	Auslösung BMA										
Uhrzeit der Alarmierung:	03:56 Uhr	Art:	FME = Rufschleife: 224								
Einsatzkräfte:	21	Mann									
Einsatzfahrzeuge:	ELF	X	LF16	X	LF 8	X	TLF 24/50	X	TLF 8s	X	MTF
Eingesetztes Gerät:	Es wurde Einsatzgerät benötigt										
Einsatzdauer:	0,45	Stunden									
Zusätzliche Stellen:	Polizei		Rettungsdienst		THW		Sonstige				

**Bericht: Durch einen Technischen defekt eines Brandmelders wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst.
 Nach Eintreffen am Objekt, wurde die Melderlinie durch die Einsatzkräfte überprüft.
 Es waren keine weiteren Maßnahmen erforderlich.
 Die Brandmeldeanlage wurde wieder zurückgestellt.**