

Einsatzbericht

Auslösung BMA / Emslandstärke

Laufende Nummer:	6																		
Datum des Einsatzes:	3	März			2009														
Einsatzort:	Emslandstärke																		
Ursache der Alarmierung:	Auslösung BMA																		
Uhrzeit der Alarmierung:	15:08 Uhr		Art:	FME = Rufschleife: 224															
Einsatzkräfte:	9	Mann																	
Einsatzfahrzeuge:	ELF	X	LF16	X	LF 8		TLF 24/50	X	TLF 8s										
Eingesetztes Gerät:	- Keine -																		
Einsatzdauer:	0,17	Stunden																	
Zusätzliche Stellen:	Polizei		Rettungsdienst		THW		Sonstige												

Bericht: Aufgrund von Staubentwicklung kam es zur Auslösung der BMA. Ein weiteres Eingreifen der Einsatzkräfte war nicht erforderlich. Die BMA wurde zurückgestellt.