

# Einsatzbericht

## Überhitzung / Trocknungsöfen

Laufende Nummer:	<b>22</b>											
Datum des Einsatzes:	17	September	2010									
Einsatzort:	Emslandstärke											
Ursache der Alarmierung:	<b>Überhitzung Trocknungsöfen</b>											
Uhrzeit der Alarmierung:	19:30 Uhr	Art:	FME = Rufschleife: 223									
Einsatzkräfte:	22	<b>Mann</b>										
Einsatzfahrzeuge:	ELF	X	LF16	X	LF 8	X	TLF 24/50	X	TLF 8s	X	MTF	
Eingesetztes Gerät:	4 PA Träger in Bereitstellung											
Einsatzdauer:	00:45	<b>Stunden</b>										
Zusätzliche Stellen:	Polizei		Rettungsdienst Soltau		THW		DRK –Bereitschaft Wietendorf					

**Bericht:** In einem Trocknungsöfen der Emslandstärke, kam es aus unbekannter Ursache zu einer Überhitzung. Da die Gefahr bestand, dass eine darüber liegende Filteranlage in Brand gerät, wurde die Anlage kontrolliert und eine Bereitstellung durchgeführt. Die Trocknungsanlage wurde durch Betriebspersonal belüftet und die Temperatur kontrolliert. Es waren keine weiteren Maßnahmen erforderlich.