

Einsatzbericht

Auslösung BMA / Altenheim

Laufende Nummer:	24											
Datum des Einsatzes:	19	Oktober	2010									
Einsatzort:	Altenheim											
Ursache der Alarmierung:	Auslösung Brandmeldeanlage											
Uhrzeit der Alarmierung:	17:25 Uhr	Art:	FME = Rufschleife: 224									
Einsatzkräfte:	14	Mann										
Einsatzfahrzeuge:	ELF	<input checked="" type="checkbox"/>	LF16	<input checked="" type="checkbox"/>	LF 8		TLF 24/50	<input checked="" type="checkbox"/>	TLF 8s		MTF	
Eingesetztes Gerät:	keine											
Einsatzdauer:	00:25	Stunden										
Zusätzliche Stellen:	Polizei		Rettungsdienst Soltau		THW		DRK –Bereitschaft Wietzendorf					

Bericht: Aufgrund von Bauarbeiten mit starker Staubeentwicklung im Keller des Altenheims, kam es zur Auslösung der BMA. Der Melder wurde kontrolliert und die Anlage zurückgestellt. Die Einsatzstelle wurde dem Betreiber übergeben, es waren keine weiteren Maßnahmen erforderlich.