

# Einsatzbericht

## Auslösung BMA / Altenheim

Laufende Nummer:	<b>29</b>					
Datum des Einsatzes:	4	November	2010			
Einsatzort:	Altenheim					
Ursache der Alarmierung:	<b>Auslösung BMA</b>					
Uhrzeit der Alarmierung:	10:43 Uhr	Art:	FME = Rufschleife: 224			
Einsatzkräfte:	12	<b>Mann</b>				
Einsatzfahrzeuge:	ELF	<input checked="" type="checkbox"/> LF16	LF 8	TLF 24/50	<input checked="" type="checkbox"/> TLF 8s	MTF
Eingesetztes Gerät:	keine					
Einsatzdauer:	00:32	<b>Stunden</b>				
Zusätzliche Stellen:	Polizei	Rettungsdienst Soltau	THW	DRK –Bereitschaft Wietzendorf	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Bericht:** Erneut kam es zu einer Auslösung der BMA im Altenheim. Im Flurbereich nahe der Küche, kam es aufgrund von Wasserdampf zu einer Auslösung der BMA. Der betroffene Bereich wurde überprüft, die BMA wurde zurückgestellt. Die Einsatzstelle wurde dem Betreiber übergeben, es waren keine weiteren Maßnahmen erforderlich.